

脱水汚泥の含有試験結果（採取日：令和7年2月5日）

55 kℓ/日設備脱水汚泥

含有試験			
分析項目	単位	分析結果	基準値
クロム（Cr）	mg/kg	19	500
カドミウム（Cd）	mg/kg	0.6	5
鉛（Pb）	mg/kg	4	100
ヒ素（As）	mg/kg	3	50
ニッケル（Ni）	mg/kg	8	300
水銀（Hg）	mg/kg	0.13	2
炭素窒素比（C/N 比）	-	9	

163 kℓ/日設備脱水汚泥

含有試験			
分析項目	単位	分析結果	基準値
クロム（Cr）	mg/kg	20	500
カドミウム（Cd）	mg/kg	0.6	5
鉛（Pb）	mg/kg	6	100
ヒ素（As）	mg/kg	6	50
ニッケル（Ni）	mg/kg	6	300
水銀（Hg）	mg/kg	0.24	2
炭素窒素比（C/N 比）	-	6	

※ 今回の結果はすべての項目において廃棄物処理法施行規則に適合しています。