

令和6年度 臭気濃度測定結果

(1) 163kℓ/日設備 低濃度脱臭装置出口

令和6年度第1回(採取日:令和6年7月19日)

計量項目	規制基準値 (単位:m ³ N/h)	計量結果 (単位:m ³ N/h)
アンモニア	30.1	0.0077
メチルメルカプタン	0.060	<0.00005
硫化水素	0.60	<0.0001

令和6年度第2回

計量項目	規制基準値 (単位:m ³ N/h)	計量結果 (単位:m ³ N/h)
アンモニア		
メチルメルカプタン		
硫化水素		

(2) 55kℓ/日設備 低濃度脱臭装置出口

令和6年度第1回(採取日:令和6年7月19日)

計量項目	規制基準値 (単位:m ³ N/h)	計量結果 (単位:m ³ N/h)
アンモニア	33.1	<0.005
メチルメルカプタン	0.066	<0.00005
硫化水素	0.66	<0.0001

令和6年度第2回

計量項目	規制基準値 (単位:m ³ N/h)	計量結果 (単位:m ³ N/h)
アンモニア		
メチルメルカプタン		
硫化水素		

(3) 55kℓ/日設備 高・中濃度用脱臭装置出口

令和6年度第1回(採取日:令和6年7月19日)

計量項目	規制基準値 (単位:m ³ N/h)	計量結果 (単位:m ³ N/h)
アンモニア	25.9	<0.005
メチルメルカプタン	0.052	0.02
硫化水素	0.52	0.011

令和6年度第2回

計量項目	規制基準値 (単位:m ³ N/h)	計量結果 (単位:m ³ N/h)
アンモニア		
メチルメルカプタン		
硫化水素		

(4) 55kℓ/日設備 高・中濃度用脱臭装置入口

令和6年度第1回(採取日:令和6年7月19日)

計量項目	規制基準値 (単位:m ³ N/h)	計量結果 (単位:m ³ N/h)
アンモニア	25.9	<0.005
メチルメルカプタン	0.052	0.02
硫化水素	0.52	0.0085

令和6年度第2回

計量項目	規制基準値 (単位:m ³ N/h)	計量結果 (単位:m ³ N/h)
アンモニア		
メチルメルカプタン		
硫化水素		

※ 今回(第1回測定)の結果はすべての項目において発生減基準値に適合しています。