

脱水汚泥の含有試験結果（採取日：令和8年3月4日）

55 kℓ/日設備脱水汚泥

含有試験			
分析項目	単位	分析結果	基準値
クロム (Cr)	mg/kg	14	500
カドミウム (Cd)	mg/kg	1.4	5
鉛 (Pb)	mg/kg	24	100
ヒ素 (As)	mg/kg	3	50
ニッケル (Ni)	mg/kg	12	300
水銀 (Hg)	mg/kg	0.21	2
炭素窒素比 (C/N 比)	-	10	

163 kℓ/日設備脱水汚泥

含有試験			
分析項目	単位	分析結果	基準値
クロム (Cr)	mg/kg	21	500
カドミウム (Cd)	mg/kg	1.4	5
鉛 (Pb)	mg/kg	12	100
ヒ素 (As)	mg/kg	7	50
ニッケル (Ni)	mg/kg	66	300
水銀 (Hg)	mg/kg	0.25	2
炭素窒素比 (C/N 比)	-	7	

※ 今回の結果はすべての項目において管理基準に適合しています。