

令和7年度 臭気濃度測定結果

(1) 163kℓ/日設備 低濃度脱臭装置出口

令和7年度第1回(採取日:令和7年7月22日)

計量項目	規制基準値 (単位:m <sup>3</sup> N/h)	計量結果 (単位:m <sup>3</sup> N/h)
アンモニア	17.4	<0.005
メチルメルカプタン	0.035	<0.00005
硫化水素	0.35	<0.0001

(2) 55kℓ/日設備 低濃度脱臭装置出口

令和7年度第1回(採取日:令和7年7月22日)

計量項目	規制基準値 (単位:m <sup>3</sup> N/h)	計量結果 (単位:m <sup>3</sup> N/h)
アンモニア	34.6	<0.005
メチルメルカプタン	0.069	<0.00005
硫化水素	0.69	<0.0001

(3) 55kℓ/日設備 高・中濃度用脱臭装置出口

令和7年度第1回(採取日:令和7年7月22日)

計量項目	規制基準値 (単位:m <sup>3</sup> N/h)	計量結果 (単位:m <sup>3</sup> N/h)
アンモニア	22.4	<0.005
メチルメルカプタン	0.045	<0.00005
硫化水素	0.45	<0.0001

令和7年度第2回(採取日:令和 年 月 日)

計量項目	規制基準値 (単位:m <sup>3</sup> N/h)	計量結果 (単位:m <sup>3</sup> N/h)
アンモニア		
メチルメルカプタン		
硫化水素		

(4) 55kℓ/日設備 高・中濃度用脱臭装置入口

令和7年度第1回(採取日:令和7年7月22日)

計量項目	規制基準値 (単位:m <sup>3</sup> N/h)	計量結果 (単位:m <sup>3</sup> N/h)
アンモニア	22.1	<0.005
メチルメルカプタン	0.044	0.00042
硫化水素	0.44	0.00036

令和7年度第2回(採取日:令和 年 月 日)

計量項目	規制基準値 (単位:m <sup>3</sup> N/h)	計量結果 (単位:m <sup>3</sup> N/h)
アンモニア		
メチルメルカプタン		
硫化水素		

※ 今回(第1回測定)の結果はすべての項目において発生減基準値に適合しています。