

令和8年度 163kℓ設備焼却炉煙道 排ガス分析結果

計量項目	単位	基準値	第1回(7/30採取)	
湿り排ガス流量	m ³ N/h	—	10900	
乾き排ガス流量	m ³ N/h	—	10600	
排ガス温度	℃	—	159	
流速	m/sec	—	9.7	
水分量	%	—	3.1	
酸素濃度	%	—	18.3	
窒素酸化物濃度	ppm	—	23	
酸素12%換算値	ppm	250	77	
硫黄酸化物濃度	ppm	—	<10	
硫黄酸化物量	m ³ N/h	8.9	<0.11	
換算K値	—	17.5	<0.21	
ばいじん濃度	g/m ³ N	—	0.035	
酸素12%換算値	g/m ³ N	0.25	0.12	
塩化水素濃度	mg/m ³ N	—	<50	
酸素12%換算値	mg/m ³ N	700	<170	
ガス状水銀	μg/m ³ N	—	0.61	
粒子状水銀	μg/m ³ N	—	0.05	
全水銀	μg/m ³ N	50	0.66	

ダイオキシン類濃度

計量結果
毒性等量
0.013 ng-TEQ/m ³ (0℃,101.32kPa)

※ 今回の結果はすべての項目において基準に適合しています。