

令和8年度 臭気濃度測定結果

(1)163kℓ/日設備 低濃度脱臭装置出口

令和8年度第1回(採取日:令和8年7月30日)

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア	17.1	<0.005
メチルメルカプタン	0.034	<0.00005
硫化水素	0.34	<0.0001

(2)55kℓ/日設備 低濃度脱臭装置出口

令和8年度第1回(採取日:令和8年7月30日)

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア	31.6	<0.005
メチルメルカプタン	0.063	<0.00005
硫化水素	0.63	<0.0001

(3)55kℓ/日設備 高・中濃度用脱臭装置出口

令和8年度第1回(採取日:令和8年7月30日)

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア	21.8	<0.005
メチルメルカプタン	0.044	<0.00005
硫化水素	0.44	<0.0001

令和8年度第2回

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア		
メチルメルカプタン		
硫化水素		

(4)55kℓ/日設備 高・中濃度用脱臭装置入口

令和8年度第1回(採取日:令和8年7月30日)

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア	21.5	<0.005
メチルメルカプタン	0.043	<0.00005
硫化水素	0.43	0.00035

令和8年度第2回

計量項目	規制基準値 (単位:m³ N/h)	計量結果 (単位:m³ N/h)
アンモニア		
メチルメルカプタン		
硫化水素		

※ 今回(第1回測定)の結果はすべての項目において発生源基準値に適合しています。